



Согласовано :
Инженер ОПС

Завалов Я.Е.


24 12 2021


Утверждаю:
Руководитель ГАУ
СШОР по теннису РБ
Зубаиров Д.Т.


24 12 2021


Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории.

1 . Общее положение

- Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ, утверждена постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, и является обязательной для исполнения всеми работниками дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ).
- Работники ДОУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.
- Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2 . Содержание территории, зданий и помещений

- Перед началом учебного года ДОУ принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.
- Территорию ДОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
- Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.
- Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории ДОУ не допускается.
- Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах здания должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на прочность.

взрывопожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок.

- Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, другие защитные устройства в противопожарных стенах, перекрытиях и т.п.) помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Использование данных систем не по прямому назначению запрещено.
- Во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной охраны 01 (112 с мобильного).
- Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.
- В групповых помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательно-образовательного процесса предметы и приспособления.
- Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в групповых помещениях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- По окончании занятий работники ДОО должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещение на ключ.
- ***В здании ДОО запрещается:***
- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.д.) горючие материалы;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3 . Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

- Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ДООУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
- ***При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:***
 - Отключать огнезадерживающие устройства;
 - Выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения другие горючие вещества;
 - Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
 - В случае опускания купола организовать немедленную эвакуацию из здания

4 . Электроустановки

- Электрические сети и электрооборудование, используемое в ДООУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
- Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
- Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
- ***При эксплуатации электроустановок запрещается:***
 - использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
- Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
- На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на зам. зав. по АХР.

5. Противопожарное водоснабжение

- Внутренние пожарные краны ДОО должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованными рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.
- Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенные к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.
- В случае проведения ремонтных работ или отключения устройств водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.
- Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Установки пожарной автоматики

- Установки пожарной автоматизация ДОО должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
- В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ДОО должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
- *При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:*
- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия;

7. Первичные средства пожаротушения

- ДОО оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ДОО первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя заведующего по АХЧ.
- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- **Ручные огнетушители размещаются путем:**
- навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
- установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
- Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

- Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.
- На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников образовательного учреждения.
- Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели,

с которыми предварительно проведен целевой противопожарный инструктаж.

- Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.
- Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. – из расчета 1,5 кв. м на человека.
- **В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:**
 - применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
 - хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
 - устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
 - устанавливать на окнах глухие решетки.

9 . Обязанности и действия сотрудников в случае возникновения пожара.

- Первый кто заметил пожар или задымление должен сообщить заведующей, завхозу, дежурному, который оповещает всех о случившемся;
- Пожарную команду вызывает первый, кто заметит пожар при задымлении по телефону -01- (-112- с мобильного), сообщая адрес детского учреждения, что горит и кто сообщает;
- Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации детей.
- Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот на улице. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает детям;
- При тушении пожара нужно стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник;

- Эвакуацией детей должна руководить заведующая детским учреждением или её заместитель. Эвакуация детей проводится в помещении ближайшей от детского сада (здание общежития, школы);
- В первую очередь эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. Из верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов;
- Если лестницы задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идёт дым, плотно закрыта;
- Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани;
- Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань;
- Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место;
- Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижмите к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу;
- Поиски детей в горячей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

Все сотрудники ДОУ должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.